

ZP.271. 15.2020AB

Uniejów, 11. 08.2020r

dotyczy: „postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania: „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów – zadanie 4 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku*”

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 1a oraz 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych odpowiada na pytania które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie :W tabeli załączonej do odpowiedzi z dnia 04.08.2020 widnieje sprężarka tłokowa bezolejowa o wydajności 15,12 m³/h przy 8 bar i mocy 2,2kW Prosimy podać przykładowego producenta takiej sprężarki, gdyż powyższe wymagania mogą spełnić jedynie sprężarki spiralne bezolejowe. Cena ich zakupu jest znacznie wyższa niż tłokowych

Odpowiedź: Zamawiający jako równoważność dopuścił zastosowanie sprężarki spiralnej.

Pytanie :Proszę jednoznacznie potwierdzić, że przepływomierze elektromagnetyczne zostają zamienione na wodomierze impulsowe

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast przepływomierzy elektromagnetycznych wodomierze z nadajnikiem impulsowym.

Pytanie: Proszę jednoznacznie potwierdzić, że należy wycenić miernik mętności za filtrami. Prosimy podać jego parametry techniczne

Odpowiedź: Należy wycenić miernik mętności. Miernik z pomiarem laserowym, układ optyczny 360x90stopni. Napięcie 230V, Częstotliwość 50Hz, temperatura próbki 4-70 stopni, wilgotność do 80%, temperatura pracy 10-40 stopni, światło rozproszenia <10mNTU, źródło światła 650 do 850nm(EPA0,43-0,55mW)

Pytanie: Proszę jednoznacznie potwierdzić, że filtr ma być wyposażony w 5 przepustnic (2xdn150, 3xdn65) sterowanych pneumatycznie zamiast 6 sztuk (2 xdn125, 4xdn50).

Odpowiedź: Zawory przy filtrach mają być sterowane pneumatycznie. Ilość przepustnic 5szt.

Józef Kaczmarek

Burmistrz Uniejowa