



Gmina Uniejów

ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
tel. 63 288 97 40, faks 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43
www.uniejow.pl e-mail: urząd@uniejow.pl

ZP.271.21.2020.EL

Uniejów, dnia 08 września 2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów”

Gmina Uniejów informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów” wpłynęły niżej wymienione pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) poniżej przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

PYTANIA I ODPOWIEDZI do SIWZ

Pytanie 1: 1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie korpusów i półek zabudów meblowych z płyty wiórowej laminowanej na kolor zbliżony do koloru RAL wskazanego w projekcie.

Odpowiedź: Zabudowy należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 2: 2.Czy w wycenie należy uwzględnić punkty dostępu do Internetu „Access Point” w ilości analogicznej do ilości gniazd dla urządzeń? W przedmiarach nie są uwzględnione.

Odpowiedź: Należy uwzględnić.

Pytanie 3: 1.W przedmiarach branża budowlana poz. 56 zostały wskazane parapety z blachy stalowej powlekanej w ilości 13,32 m², a poz. 57 parapety wewnętrzne z konglomeratu w ilości 33 m. Podana ilość nie obejmuje parapetów dla całej stolarki okiennej. Czy w pozostałej stolarce okiennej nie należy uwzględniać parapetów czy należy je uwzględnić z innego materiału?

Odpowiedź: Parapety należy wykonać zgodnie z projektem dla całej stolarki okiennej – parapety wewnętrzne: Parapety drewniane, kolor identyczny z ramami okiennymi. Krawędzie fazowane, przednia krawędź parapetu zlicowana ze ścianą.

parapety zewnętrzne: Blacha stalowa powlekana. Przy czym malowane w kolorze naturalnym ceglanym RAL 8004, podobnie jak rynny, tury spustowe, wszelkie obróbki blacharskie. Kolor powinien być dopasowany do odcienia drewna, cegły na elewacji - do weryfikacji podczas akceptacji próbek.

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.