Gmina Uniejów

ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
tel. 63 288 97 40, faks 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43
www.uniejow.pl e-mail: **urzad@uniejow.pl**

Uniejów, dnia 28.12.2020 r.

ZP.271.36.2020 EL

1. Zamawiający wymaga zastosowania systemu RTC opierającego się o ciągły pomiar stężenia tlenu oraz mętności (tj. stężenia osadu w reaktorze).

Użyta nazwa systemu monitoringu procesu – „RTC" (Real Time Control) – została zastosowana W ODNIESIENIU DO FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AKPiA OPARTEGO O STEROWNIKI plc.

Zamawiający wymaga realizacji procesu oczyszczania ścieków i kontroli procesów denitryfikacji i nitryfikacji minimum w oparciu o pomiary tlenu, mętności, pH i Redox.

Zamawiający nie wymaga zastosowania pomiarów NH4 i NO3.

2. Na stronie internetowej https://poddebice.geoportal2.pl/ w trybie publicznym jest dostępna informacja o zinwentaryzowanym uzbrojeniu.

3. Zakłada się maksymalną ilość dobową dowożonych wód zasolonych na poziomie 10m3/dobę.