Typ szafy	Rozdzielnica oswietlenia terenu											
Nazwa obwodu= opis wewn. szafy	Zasilanie z RG	ochrona przeciwprzepięciowa	załączanie od zegara astronomicznego									
			Oświetlenie wschodnie skrzysło tężni	Oświetlenie zachodnie skrzysło tężni	Oświetlenie wieża tężni solankowej	Oświetlenie centralna część wejścia do pijalni	rezerwa	Załączenie od zegara astronomicznego dwukanłowego	oświetlenie terenu kładka spacerowa	oświetlenie terenu kładka spacerowa	oświetlenie terenu kładka spacerowa	
Moc [kW]		–	0,2	0,35	0,2	0,35	--		0,6	0,6	0,6	



Pi=Pz=4,0kW

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

XL^{3}160

wykonanie naścienne



zasilanie od dołu rozdzielnicy
odpływy od góry i od dołu rozdzielnicy

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYP	JEDN	ILOŚĆ	UWAGI
8	Ochronnik przeciwprzepięciowy	kat2	szt	1	
7	Stycznik	SM316–2z	szt	3	LEGRAND
6	Zegar astronomiczny dwukanałowy	ZA	szt	1	LEGRAND
5	Wyłącznik instalacyjny	S301 B6	szt	9	LEGRAND
4	Rozłącznik izolacyjny 1–bieg. 16A	FR 301 16 A	szt	17	LEGRAND
3	Wyłącznik instalacyjny	S301 C10	szt	16	LEGRAND
2	Rozłącznik izolacyjny 3–bieg. 100A	FRX 100 A	szt	1	LEGRAND
1	Rozdzielnica naścienna –4 rzędowa 96 modułowa z drzwiczkami transparentnymi	XL^{3}160	kpl	1	LEGRAND

PRO Studio
Biuro Projektowe Sp. z o.o.
UL. WOJSKOWA 6, LOK. D6,
60-792 POZNAŃ
TEL. 61 663 87 35, 504 227 198

TYTUŁ PROJEKTU
BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z PIJALNIĄ WODY, NA DZIAŁCE NR EWID. 2146/41, OBRĘB 1 UNIEJÓW, GM. UNIEJÓW

INWESTOR
GMINA UNIEJÓW
UL. BŁOGOSŁAWIONEGO BOGUMIŁA 13
99-210 UNIEJÓW

TYTUŁ RYSUNKU
ROZDZIELNICA OŚWIETLENIA TERENU
230/400 AC - RO
SCHEMAT ZASADNICZY

PROJEKTOWAŁ
Hanna Kowalewska
upr. 330/89/PW, 302/84/PW

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Marek Piwarski
upr. 180/88/Pw

GRUDZIEŃ 2020

RODZAJ OPRACOWANIA	STADIUM OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU
BRANŻA ELEKTRYCZNA	**PROJEKT TECHNICZNY**	--	**E-5**