

Kable układać na głębokości :

- 0,7 kable niskiego napięcia

Skrzyżowania i zbliżenia do urządzeń podziemnych wykonać

zgodnie z normą PN-76/E-05125

wykonać w rurach ochronnych typu QRG160 o długości 1,5 m

Szczegółowy przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego

ustalić na podstawie próbných wykopów.

Skrzyżowanie z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykonać

wykonać w rurach ochronnych typu QRG 160

