



UWAGA: PRZYŁĄCZA PODŁĄCZYĆ ODPOWIEDNIO T.J. ZASILANIE DO ZASILANIA A POWRÓT Z INSTALACJI DO POWROTU SIECI. LOKALIZACJĘ ZASILANIA I POWROTU USTALIĆ PO DOKONANIU ODKRYWEK.

LP.	OPIS	WYMIAR	IŁOŚĆ	UWAGI
1	TRÓJNIK ELEKTROOPOROWY PREIZOLOWANY PE	90/32/90	2	SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH TYP PE
2	KOLANO PREIZOLOWANE 45° PEX	32/110	6	J. WYŻ.
3	TULEJA KOŁNIERZOWA Z LUŻNYM KOŁNIERZEM	32/25	4	J. WYŻ.
4	ZAWÓR ODCINAJĄCY PREIZOLOWANY PEX W STUDZIENCE	DN25	2	
5	ZAWÓR ODCIAJACY STAL NIERDZEWNA (PP) DN25, PN 16, KOŁNIERZOWY	DN 25	3	
6	KOLANO PREIZOLOWANE 30°	32/90	4	J.WYŻ.
7	KOLANO PREIZOLOWANE 90°	32/90	4	J. WYŻ.
8	KOŁNIERZ PRZEJŚCIOWY PRZEZ ŚCIANĘ 90	90	2	J.WYŻ.
9	MUFA TERMOKURCZLIWA	32/90	5	J. WYŻ.
10	ZAWÓR REGULACYJNY PRZEPŁYWU	DN20	1	
11	MUFA ELEKTROOPOROWA 32	32/25	6	J. WYŻ.
12	TRÓJNIK ELEKTROOPOROWY 32/32/32	32/32/32	1	J.WYŻ.
13	KOLANO ELEKTROOPOROWE 90°, 32	32	1	J. WYŻ.
14	WÓDOMIERZ LUB PRZEPŁYWOMIERZ DLA WODY GORĄCEJ (70°), pn 16 Q= 1l/s, ODPORNY NA SOLANKĘ	DN20	1	
15	KOLANO ELEKTROOPOROWE 60° 32PE	32/90	5	J. WYŻ.
16	KOLANO ELEKTROOPOROWE 90°, 32 PE	32/90	10	J. WYŻ.



PRO Studio

Biuro Projektowe Sp. z o.o.

UL. WOJSKOWA 6, LOK. D6,
60-792 POZNAŃ
TEL. 61 663 87 35, 504 227 198

TYTUŁ RYSUNKU

PRZYŁĄCZE WODY TERMALNEJ PROFIL

TYTUŁ PROJEKTU
**BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ
WRAZ Z PIJALNIĄ WODY,
NA DZIAŁCE NR EWID. 2146/41,
OBREB 1 UNIEJÓW, GM. UNIEJÓW**

INWESTOR

**GMINA UNIEJÓW
UL. BŁOGOSŁAWIONEGO BOGUMIŁA
99-210 UNIEJÓW**

mgr inż. JERZY KACZKOWSKI upr. 142/Pw/9

mgr inż. ZBIGNIEW KACZKOWSKI
upr. WKP/0196/PWOS/15

GRUDZIEŃ 2020

STADIUM OPRACOWANIA
**PROJEKT
TECHNICZNY**

SKALA

NR RYSUN

IS