

ZP.271.41.2020 AB

Uniejów, 20.01.2021

dotyczy: „INTENSYFIKACJA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W UZDROWISKU UNIEJÓW POPRZECZ BUDOWĘ TĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z PIJALNIĄ WODY TERMALNEJ”

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 1 oraz 2 odpowiada na pytania które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 07.01.2021 i 11.01.2021

Pytanie 1

Prosimy o uzupełnienie dokumentów przetargowych o przedmiar robót, o którym mowa w pkt. I.§1.3., I.§1.6. wzoru umowy oraz pkt. III.3 SIWZ,

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu udostępnia przedmiary robót.

Pytanie 2

Prosimy o określenie gabarytów wiązek tarniny oraz ilości wiązek jaką należy zabudować na m² gotowej powierzchni elewacji z krzewów tarniny (powierzchnia czynna, po której ma spływać solanka),

Odpowiedź:

Ilość przyjętej tarniny 776,5300 m² wg. udostępnionych przedmiarów. Powierzchnia dla wypełnienia tarniny zgodnie z dokumentacją 634,6386. Zgodnie z dokumentacją przyjęto 1,22m² tarniny na 1m². Tarnina nie powinna być dłuższa niż 1,2 m i grubsza niż 2 cm średnicy.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że cała instalacja oświetlenia podstawowego (zgodnie z zapisami opisu do projektu budowlanego) ma być wykonana przewodami miedzianymi w powłoce z polwinitu YDYżo a nie przewodami odpornymi na działanie solanki. Zastosowanie rurek i listew ochronnych PP-HT nie gwarantuje pełnej szczelności i zabezpieczenia przewodów przed działaniem solanki,

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją dla wykonania **instalacji tężni** należy zastosować tzw. **przewody bezhalogenowe, miedziane** o podwyższonej odporności ogniowej, o niskiej emisji dymów typu N2XH-J. Na konstrukcji drewnianej osprzęt instalować na podkładach izolacyjnych. Do ochrony przewodów układanych na drewnianych konstrukcjach należy zastosować rurki i listwy ochronne odporne na podwyższoną temperaturę oraz sól. W budynku pijalni instalację układać pod tynkiem z osprzętem podtynkowym.

Pytanie

Zgodnie z zapisami projektu balustrady ciągów spacerowych mają być wykonane jako stalowe lakierowane. Czy z uwagi na umiejscowienie balustrad w agresywnym środowisku soli nie powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej,

Brak w dokumentach przetargowych rysunków konstrukcji żelbetowej, konstrukcji drewnianej, brak zestawienia drewna, zbrojenia, łączników stalowych konstrukcji drewnianej, brak szczegółów połączeń konstrukcji drewnianej – prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją elementy **balustrady zewnętrznej** to: słupki stalowe lakierowane, ciągna ze stali nierdzewnej ,pochwyt drewniany, elementy mocujące ze stali nierdzewnej. Zastosowaliśmy w projekcie balustrady o słupkach stalowych lakierowanych, żeby utrzymać koszty na rozsądnym poziomie biorąc pod uwagę, że same balustrady są w odległości co najmniej 5 m od ściany tarniny w tężni, czyli nie są narażone na zalewanie solanką.

Pytanie

W związku z istniejącym stanem epidemii oraz możliwym ograniczeniem poruszania się składamy wniosek o umożliwienie złożenia ofert w niniejszym postępowaniu w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej.

W związku z udzielonymi odpowiedziami i uzupełnieniem przedmiarów, Zamawiający opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz dokonał stosownej modyfikacji SIWZ przesuając termin składania ofert na dzień 18.02.2021

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Józef Kaczmarek
Burmistrz Uniejowa