

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

TERMY UNIEJÓW Sp. z o.o. w Uniejowie

ul. Polna 37 99-210 Uniejów

Tel.63/2888071 Fax.63/2889555 NIP 668-00-10-086 Regon 310161430

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

TERMY UNIEJÓW

Spółka z o.o. w Uniejowie

99-210 Uniejów, ul. Polna 37

tel./fax 063 28 88 071, e-mail: termy@uniejow.pl

NIP 668-00-10-086, REGON P-310161430

Uniejów, dn. 14.06.2017 r.

Nr 74/2017

P.G.K Termy Uniejów Sp. z o.o.

ul. Polna 37

99-210 Uniejów

Dotyczy: Wymagań technicznych zasilenia w wodę projektowanej Fontanny w rejonie ul. Dolnej w miejscowości Uniejów, gm. Uniejów.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j. w. wyrażamy zgodę podłączenie do miejskiego wodociągu $\phi 200$ i pobór wody do celów zasilenia w wodę projektowanej fontanny w rejonie ul. Dolnej w miejscowości Uniejów w gm. Uniejów.

Na przyłączy do sieci wodociągowej należy opracować projekt budowlany, który przed uzgodnieniem w ZUDP należy zaopiniować w P.G.K. Termy Uniejów Sp. z o.o.

W projekcie należy:

- Określić cel i wielkość zapotrzebowania na wodę $Q_{sr}(d)$, $Q_{max}(d)$, $Q_{max}(h)$ w oparciu o wpływ z punktów czerpalnych,
- określić sposób zabezpieczenia antyskażeniowego wg PN-EN 1717: 2003. Urządzenia antyskażeniowe należy instalować zaraz na instalacji, za zaworem głównym zestawu wodomierzowego. Dla gospodarstw domowych, korzystających tylko z jednego źródła zasilania, przy średnicy wodomierza DN20-DN40 mm dopuszcza się zaprojektowanie zaworu głównego jako zaworu odcinającego z funkcją antyskażeniową,
- zestaw wodomierza głównego powinien być zlokalizowany w pierwszym (licząc od strony wodociągu) wydzielonym, oświetlonym pomieszczeniu gospodarczym o wysokości $\geq 1,8m$, w piwnicy lub na parterze budynku, w łatwo dostępnym miejscu zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych i zaczynać się nie dalej niż 1,0 m od ściany zewnętrznej budynku. Nie dopuszcza się zmiany funkcji tego pomieszczenia.
- w przypadku braku takiego pomieszczenia należy stosować studzienkę wodomierzową, zlokalizowaną na terenie posesji w odległości 1,0 m od linii regulacyjnej,
- lokalne źródło wody nie może być połączone z instalacją zasilaną z wodociągu miejskiego,
- określić rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej – o ile taka występuje i jej wpływ na gospodarkę ściekową posesji,
- na podstawie obliczeń hydraulicznych dobrać średnicę przyłącza wodociągowego oraz zestawu wodomierzowego,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

TERMY UNIEJÓW Sp. z o.o. w Uniejowie

ul. Polna 37 99-210 Uniejów

Tel.63/2888071 Fax.63/2889555 NIP 668-00-10-086 Regon 310161430

- na włączeniu przyłącza wodociągowego do sieci zastosować nawiertkę z zasuwą odcinającą lub w przypadku średnicy powyżej DN50 zastosować trójnik.
- w miejscu montażu armatury lub zmian trasy rurociągów stosować betonowe bloki oporowe z przekładką z folii polietylenowej
- wodomierz w ramach zestawu wodomierzowego przewidzieć należy objętościowy z możliwością odczytu radiowego (zdalnego), zawory odcinające przewidzieć należy grzybkowe, wszystkie materiały stosowanego w ramach instalacji wodociągowej winny posiadać atest do zastosowania dla wody pitnej.
- zestaw wodomierzowy montować na konsolach systemowych na wysokości min. 60cm licząc od poziomu posadzki lub dna studni.
- na podstawie obliczeń hydraulicznych określić niezbędne ciśnienie wody dla zasilania w/w posesji i porównać z ciśnieniem dyspozycyjnym w miejskiej sieci wodociągowej, które w przedmiotowym obszarze wynosi 45,0 m sł. wody.
- do budowy przyłączy wodociągowych dopuszczamy stosowanie rur polietylenowych PE100 o połączeniach zgrzewanych lub skręcanych klasy SDR11 i ciśnieniu PN16
- określić ilość i rodzaj (parametry) odprowadzanych ścieków,
- wybudowane przyłącze będzie stanowić własność Inwestora.
- odrębnym zleceniem można zawrzeć z P.G.K. Termy Uniejów Sp. z o.o. umowę na odpłatne serwisowanie przyłączy.
- informujemy, że budowę przyłączy może wykonać odpłatnie P.G.K. Termy Uniejów Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności pomocniczej lub wykonawca posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /uprawniony kierownik robót w branży sanitarnej/.

Niniejsze wymagania nie rodzą prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, jak również nie stanowią podstawy do zawarcia umowy. W przypadku nie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z niniejszymi wymaganiami. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków zostanie zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.

Wymagania techniczne tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

Sprawę prowadzi: Agata Koszyka /505 785 294/


PREZES Zarządu
Marcin Pamfil


DYREKTOR
D'S KOMUNALNO-MIESZKANIOWYCH
Tomasz Kałużny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
TERMY UNIEJÓW
Spółka z o.o. w Uniejowie
99-210 Uniejów, ul. Polna 37
tel./fax 063 28 88 071, e-mail: termy@uniejow.pl
NIP 668-00-10-086, REGON P-310161430