

ZP.271.41.2020 AB

Uniejów, 03.02.2021

dotyczy: „INTENSYFIKACJA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W UZDROWISKU UNIEJÓW POPRZECZ BUDOWĘ TĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z PIJALNIĄ WODY TERMALNEJ”

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiada na pytania które wpłynęły do Zamawiającego w dniu **29-01-2021**

Pytanie 1

W dokumentacji Konstrukcja – część opisowa w punkcie 5 jest zapis mówiący o palowaniu? w których miejscach ma być wykonana? proszę o przesłanie dokładnej dokumentacji i zakres prac

Odpowiedź:

W Punkcie 5 opisu projektu technicznego konstrukcji jest zapis:

- Pale fundamentowe: wstępnie przyjęto za wiercone Ø40 beton C35/45, stal zbrojeniowa gat. B500SP klasa A-IIIN klasa C wg EC2. Ostateczną decyzję nt. materiałów pali fundamentowych na- leży przyjąć za dokumentacją wykonawczą specjalistycznej firmy, która będzie wykonywać pale. Jest to omyłkowa pozostałość po opisie do projektu tężni w Uniejowie, która była wykonywana na innej lokalizacji i w której było zastosowane takie rozwiązanie. Tutaj zapis ten nie ma zastosowania.

Pytanie 2

Proszę o podesłanie rysunku, wzór opis z jakiego materiału oraz w której części elewacji ma się znajdować Logo: “herb na elewacji”, taki zakres mamy w przedmiarach poz.280

Odpowiedź:

Herb gminy Uniejów - na błękitnej tarczy herbowej znajduje się złoty krzyż łaciński ponad trzema srebrnymi liliami w układzie w roztrój - zgodny z oficjalnym herbem miasta:

- A. Tarcza: szerokość 90 cm, wysokość 104 cm z blachy o grubości gwarantującej sztywność dla tak znacznej powierzchni - w formie pudła o grubości 5 cm z namalowanym krzyżem i liliami
- B. Całość mocowana na ruszcie dystansowym ze stali nierdzewnej do ścian zewnętrznych – wykonanie 3 razy
- B.1 Herb jw. mocowany do ściany osłonowej szklanej lub wariantowo do oddzielnych słupków ze stali nierdzewnej stojących przed ścianą osłonową szklaną – wykonanie 1 raz
- C. Kolorystyka – zgodna z oficjalnym herbem miasta,

Lokalizacja herbu widoczna jest na rysunkach elewacji południowo-zachodniej i północnowschodniej.

Pytanie 3

Rzeźba odlew z miedzi na postumencie z granitu. poz. 271 Proszę o zamieszczenie wzoru, parametry i wymiary

Odpowiedź:

Rzeźba w pomieszczeniu pijalni wody geotermalnej:

- A. Postument granitowy (szlifowany) w formie walca o wysokości 40 cm, średnicy 105 cm, ścięty po cięciwie o 28 cm na dole i o 41 cm na górze.
- B. Na powierzchni bocznej walca litery metalowe, polerowane tworzące napis UNIEJÓW, na pochylej płaszczyźnie ścięcia walca litery metalowe, polerowane tworzące napis SANITAS PER AQUAM.
- C. Na postumencie stylizowana postać ludzka - rzeźba w formie odlewu z miedzi lub odpowiedniego stopu miedzi o wysokości ok. 120 cm.

Opis znajduje się w projekcie Architektury wnętrz w tomie A/W w pom. Pijalni ,tabela elementy dekoracyjne.

Element dekoracyjny stanowi rzeźbę indywidualnie wykonaną, element zobrazony został w wizualizacji , stanowi inspirację dla indywidualnej pracy artysty.

Pytanie

Proszę o podesłanie zestawienia stolarki wg poz. 237,239 - Ścianki osłonowe szklane na profilach kompozytowych parametry wg dokumentacji projektowej kpl. w dokumentacji brak zestawienia

Odpowiedź:

W Projekcie technicznym w Tomie: **ARCHITEKTURA-TECHNOLOGIA SOLANKOWATECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA** w części architektonicznej jest rysunek: **A/PW/05.2 - ZESTAWIENIE GABARYTÓW ŚCIANEK OSŁONOWYCH SZKLANYCH NA PROFILACH KOMPOZYTOWYCH.**

Jest to ostatni rysunek na ostatniej stronie opracowania w części architektonicznej projektu technicznego. Znajduje się on także w wersji elektronicznej. W załączeniu plik PDF z powyższym rysunkiem.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

BURMISTRZ

Józef Kaczmarek