

ZP.271.2.2021

Uniejów, dn.30.03.2021

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów –budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej**”

Zamawiający - działając na podstawie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” - udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej *SWZ*) w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie

Czy w powierzchniach utwardzonych, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z wykopu otwartego, na bezwykopową metodę przewiertu sterowanego rurą typu RC (o równoważnych parametrach technicznych)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza przy powierzchniach utwardzonych wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej metodą przewiertu.

Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust 6 Ustawy, udostępnia ww. informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na platformie zakupowej: <https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl> oraz dodatkowo na stronie www.bip.uniejow.pl

BURMISTRZ

Józef Kaczmarek