

ZP.271.3.2021

Uniejów, dn.16.04.2021

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane „**Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej**”

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” - udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej *SWZ*) w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie : Zestaw hydroforowy: proszę o podanie ilu pompowy (jedno-, dwu-, trzy pompowy) zestaw przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zgodnie z uwagami w projekcie zestaw należy dobrać po sprawdzeniu ciśnienia panującego w sieci/przyłączu wody wodociągowej i na tej podstawie dobrać zestaw hydroforowy. Należy zastosować zestaw z dwoma pompami pracującymi naprzemiennie (oczywiście w stanie czuwania).

Pytanie : 2. Centrala wentylacyjna: proszę o podanie jaki typ wymiennika ma mieć centrala: krzyżowy czy obrotowy?

Odpowiedź: W projekcie wentylacji określono niezbędną moc nagrzewnicy oraz minimalną sprawność wymiennika jako 74%. Wymiennik należy dobrać na wymagane parametry. Typ wymiennika krzyżowy lub obrotowy uzależniony jest od producenta central wentylacyjnych

Pytanie : czy istnieje możliwość dopuszczenia zmiany zastosowanego drewna w projekcie z drewna modrzewiowego klasy c30 na drewno sosnowe klasy c24 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie : czy jest możliwość wyboru dowolnego producenta pomp w przepompowni ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje konkretnego producenta pomp w przepompowni, pompy muszą spełniać parametry techniczne i wydajność wskazaną w projekcie budowlanych i technicznym. Zamawiający wskazuje możliwość doboru dowolnego producenta pompowni (zestawu hydroforowego) pod warunkiem posiadania niezbędnych wymaganych dokumentów do stosowania pomp w układach ppoż w tym także obejścia testującego (okresowe sprawdzanie parametrów urządzenia). Zgodnie z Rozdziałem III SWZ pkt 11 jeżeli w dokumentacji technicznej wskazane zostałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować jako niezobowiązujące propozycje projektanta (służące prawidłowemu zrozumieniu projektu).

Pytanie : Czy można ograniczyć ilość materiałów wykończeniowych wewnętrznych do minimum, ewentualnie wprowadzić inne rozwiązania wykończeniowe jak tapety , płytki ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie : Czy można wprowadzić inne rozwiązanie projektowe fasady tj. stolarki okiennej zewnętrznej poprzez zamianę profili kompozytowych na aluminium ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie : Czy można zastosować inne rozwiązanie montażowe i materiałowe ławeczek zewnętrznych ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie : Czy jest możliwość zastosowania innego rodzaju drewna niż dębowe występujące w projekcie promenady ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie : Czy można ograniczyć ilość postumentów kamiennych ewentualnie wprowadzić inne rozwiązanie projektowe ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie : Wnioskujemy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zmianę: zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **4%** ceny całkowitej podanej w ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie : Dot. rozdziału VIII paragrafu 15 ust. 9 wzoru umowy (załącznika nr 6 do SWZ): Wnioskujemy o zmniejszenie podanej przez Zamawiającego łącznej maksymalnej wysokości

kar umownych, których mogą dochodzić strony **do wysokości 15%** wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie : Wnioskujemy do Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych z rozdziału VIII paragrafu 15 ust. 1 pkt. 2) projektu umowy do wartości 0,05% wartości całego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie : Wnioskujemy do Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych z rozdziału VIII paragrafu 15 ust. 1 pkt. 3) projektu umowy do wartości 0,05% wartości całego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie : Wnioskujemy do Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych z rozdziału VIII paragrafu 15 ust. 1 pkt. 4) projektu umowy do wartości 0,05% wartości całego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

BURMISTRZ

Józef Kaczmarek

