



GMINA UNIEJÓW

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, tel./fax.: (063) 288-97-40 e-mail:

urząd@uniejow.pl; www: www.uniejow.pl

ZP.271.18.2021 EL

Uniejów, dnia 27.08.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: **„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uniejów – droga za wałem”**

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej „Ustawą” - udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie:

W związku z opublikowaniem odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie, prosimy wyeksplikować na jakiej podstawie Zamawiający nie dopuszcza kruszywa gnejsowego? Nie ma ono bowiem negatywnego wpływu na zapewnienie trwałości wykonanych robót - w załączniku Deklaracje Właściwości Użytkowych, Naturalne Kruszywo gnejsowe jest powszechnie stosowane w budownictwie drogowym i kolejowym.

Odpowiedź:

Z doświadczenia Zamawiającego wynika, iż kruszywo gnejsowe zastosowane na warstwę wierzchnią drogi i pozostawione na dłuższy czas bez przykrycia warstwami asfaltowymi wykazuje negatywne cechy i powoduje problemy z utrzymaniem i eksploatacją nawierzchni wykonanej z tego materiału.

Zamawiający jako Inwestor przedmiotowego zadania ma możliwość narzucenia Wykonawcy rodzaju materiału i technologii w jakiej ma zostać wybudowana droga.

Aby zapobiec problemom i dodatkowym kosztom w przyszłej eksploatacji drogi, Zamawiający wykluczył zastosowanie kruszywa gnejsowego mając jednocześnie świadomość, iż jest to materiał dopuszczony do wbudowania w drogi publiczne.

Burmistrz
Józef Kaczmarek