



GMINA UNIEJÓW

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, tel./fax.: (063) 288-97-40

e-mail: urząd@uniejow.pl; www: www.uniejow.pl

ZP.271.7.2022 EL

Uniejów, dnia 21.06.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę pn.: „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów – zadanie 7 Monitoring sieci**” Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” - udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie wymogów dotyczących licencji na oprogramowanie SCADA. Czy wystarczającym będzie, że wykonawca dostarczy oprogramowanie w wersji runtime bez narzędzi oraz licencji umożliwiających bezkosztową rozbudowę systemu w przyszłości we własnym zakresie (zamawiającego) lub firmy zewnętrzne, lub czy w ramach realizacji zadania należy dostarczyć system SCADA umożliwiający zarówno pracę w trybie runtime oraz dewelopment oraz przyszłą rozbudowę o nowe obiekty we własnym zakresie (zamawiającego) bez ograniczeń w ramach wymaganej ilości zmiennych 4000 wskazanej w projekcie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia wersji RUNTIME oraz przekazania przez Wykonawcę kodów źródłowych sterowników, modemów i systemu SCADA.

Burmistrz
Józef Kaczmarek