



GMINA UNIEJÓW

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, tel./fax.: (063) 288-97-40 e-mail:

urząd@uniejow.pl; www: www.uniejow.pl

ZP.271.26.2022 AB

Uniejów, 03.10.2022

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „**Budowa tężni solankowej wraz z pijalnią wody geotermalnej - rozwój gospodarki turystycznej w uzdrowisko Uniejów**” w ramach projektu pn. „**Intensyfikacja gospodarki turystycznej w Uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej**”

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” - udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie: 1:

Po konsultacjach z dostawcami ławek, koszy i balustrad otrzymaliśmy informację, że wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo – do zamontowania w otoczeniu tężni nie spełniają warunku odporności na solankę. Wszystkie te elementy muszą być ze stali kwasoodpornej, dlatego zwracamy się z prośbą o zamianę stali malowanej na stal kwasoodporną oraz o przedłużenie składania ofert do 18.10.2022r.

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem nr 10 cz. 4 PT- Uniejów-PZT pn. Opisy Elementy małej architektury zaprojektowano ze stali nierdzewnej, dopuszczając równocześnie wykonanie wszystkich elementów ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej, w tym stojaki na rowery ze stali kwasoodpornej oraz słupki ograniczające (na granicy podjazdu i pokładu drewnianego) ze stali kwasoodpornej oraz drewna
Zamawiający w dniu 30.09.2022 przesunął termin składania ofert na 10.10.2022.