



GMINA UNIEJÓW

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, tel./fax.: (063) 288-97-40 e-mail:
urząd@uniejow.pl; www: www.uniejow.pl

ZP.271.19.2023 AB

Uniejów, 14.08.2023

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:

„Dywersyfikacja źródeł energii w Uzdrowisku Uniejów poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii „ w zakresie Wykonanie robót geologicznych tj. rekonstrukcja otworu Uniejów PIG/AGH-1 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja4 Uzdrowiska

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” - udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1 : Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie i zapuszczenie rur ze stali kwasoodpornej (gatunek stali minimum 304)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża taką zgodę, jednakże gatunek stali powinien ostatecznie być dobrany przez dostawcę na podstawie składu mineralogicznego wody geotermalnej z otworu Uniejów PIG/AGH-1

Pytanie 2: Czy Wykonawca ma założyć do oferty zastosowanie ekranów akustycznych, ze względu na linie zabudowy domów jednorodzinnych w odległości 70m od odwiertu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3 : Na jaką głębokość ma być zapuszczona pompa głębinowa?

Odpowiedź: Pompa głębinowa ma być zapuszczona na głębokość 180 m ppt.

Pytanie 4 : Po czyjej stronie jest dostarczenie przepływomierza niezbędnego do montażu nowej głowicy z rurociągiem tłocznym/eksploatacyjnym

Odpowiedź: Na czas realizacji robót tj. czas pompowania krótkotrwałego (72 h) dostarczenie przepływomierze jest po stronie Wykonawcy.

Józef Kaczmarek
Burmistrz Uniejowa