

**GMINA UNIEJÓW**

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, tel./fax.: (063) 288-97-40

e-mail: urząd@uniejow.pl; www: www.uniejow.pl**ZP.271.24.2023 EL****Uniejów, dnia 01.10.2023 r.**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem w ramach zadania pn. „**Poprawa efektywności energetycznej oraz jakości powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Uniejów**” Zamawiający - działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 poz. 1605) zwanej dalej „Ustawą” - udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w odpowiedzi na wnioski złożone przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 42. Dla rur solarnych określono, że mają być w izolacji z kauczuku o przewodności cieplnej $0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ w tem. 0°C . Dostępne na rynku rury solarne w izolacji z kauczuku mają przewodność cieplną $0,038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ w tem. 0°C . W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści rury solarne w izolacji z kauczuku o przewodności cieplnej $0,038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ w tem. 0°C lub też czy dopuści rury solarne w izolacji PES, które spełnią wymogi PFU?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści rury solarne w izolacji PES. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami. Szczegółowe rozwiązania i materiały dla każdej instalacji zostaną przyjęte przez projektanta na etapie sporządzania projektu. Katalog przewidywanych ewentualnych zmian (w tym w zakresie dopuszczalności zmiany technologii wykonania prac i materiałów przewidzianych w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia) zawarty jest w § 20 projektu umowy.

Niniejsze odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ

Burmistrz
Józef Kaczmarek