



GMINA UNIEJÓW

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, tel./fax.: (063) 288-97-40

e-mail: urząd@uniejow.pl; www: www.uniejow.pl

ZP.271.25.2023 EL

Uniejów, dnia 18.10.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:

„NASZ ZABYTEK – DWOREK W UNIEJOWIE”

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” - udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie : W kosztorysie, który dołączyliście Państwo do SIWZ naszym zdaniem brakuje pozycji w dziale "1.3 Pokrycia dachowe" - pokrycie dachów papą. Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Uważamy, że zastosowanie jednej warstwy papy zabezpieczyłoby dach w trakcie wykonywania prac związanych z pokryciem blachą tytan-cynk z tzw. "rybią łuską".

Odpowiedź: Poz. 29 d.1.3 opublikowanego przedmiaru zawiera mocowanie membrany dachowej separacyjnej na pełnym deskowaniu - folia polietylenowa. Również zawarty w opublikowanym projekcie technicznym rysunek A_22 dotyczący detalu kalenicy i detalu okapu wskazuje na konieczność zastosowania membrany separacyjnej – folii polietylenowej na deskowaniu pełnym.

Burmistrz

Józef Kaczmarek