



GMINA UNIEJÓW

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, tel./fax.: (063) 288-97-40

e-mail: urząd@uniejow.pl; www: www.uniejow.pl

ZP.271.29.2023 EL

Uniejów, dnia 24.11.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „NASZ ZABYTEK – DWOREK W UNIEJOWIE” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja 6 PGR

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” - udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie: Prosimy o informację jaką ma mieć grubość blacha na pokrycie dachowe, obróbki oraz orynnowanie.

Odpowiedź: Grubość blachy na pokrycie dachowe tytan - cynk: 0,7 mm. Obróbki blacharskie i orynnowanie również 0,7 mm.

Pytanie: Prosimy o informację czy płytki w piwnicy mają mieć również o wym. 45x45, tak jak w toaletach i pomieszczeniach porządkowych. Jaki ma być kolor płytek?

Odpowiedź: Płytki w piwnicy mogą mieć inny wymiar niż 45x45 cm. Kolor płytek piaskowy, zbliżony do tych w toaletach. Każdorazowo jednak przed zamówieniem materiału, kolorystykę i materiał powinien być uzgodniony z Konserwatorem Zabytków.

z up. Burmistrza
Mirosław Madajski
Zastępca Burmistrza