



GMINA UNIEJÓW

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, tel./fax.: (063) 288-97-40

e-mail: urząd@uniejow.pl; www: www.uniejow.pl

ZP.271.29.2023 EL

Uniejów, dnia 29.11.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „NASZ ZABYTEK – DWOREK W UNIEJOWIE” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja 6 PGR

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” - udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie: Prosimy o podanie parametrów central wentylacyjnych: t.j. wydatek, spręż, dodatkowe funkcje (grzanie / chłodzenie/ suszenie/ nawilżanie) czy konieczność zastosowania nagrzewnicy wstępnej

Odpowiedź: Zamawiający publikuje parametry central

Pytanie: Prosimy o udzielenie odpowiedzi dotyczące kwestii: - podział grubości izolacji termicznej na kanałach wentylacyjnych nawiewnych, wywiewnych, wewnętrznych, zewnętrznych, - obłachowanie kanałów zewnętrznych, - wyposażenie klap ppoż: topikowe czy z siłownikiem, - dane central wentylacyjnych, - czy okap do kuchni jest w zakresie instalacji wentylacji czy należy do wyposażenia technologii kuchni. Bez tych informacji nie ma możliwości przygotowania właściwej oferty.

Odpowiedź: Izolacja wewnątrz 40mm, na zewnątrz 80mm zgodnie z opisem technicznym strona 13. Obłachowanie kanałów zewnętrznych zgodnie z projektem architektury, który był uzgadniany u konserwatora zabytków, klapy topikowe, okap w kuchni w zakresie technologii kuchni.

up. Burmistrza

Mirosław Madajski

Zastępca Burmistrza