



POLSKI
ŁĄD



GMINA UNIEJÓW

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, tel./fax.: (063) 288-97-40 e-mail: urząd@uniejow.pl; www: www.uniejow.pl

ZP.271.3.2024 EL

Uniejów, dnia 16.04.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Poprawa dostępności Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja 8.

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” - udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1: Prosimy o udostępnienie karty doborowa dysz dalekiego zasięgu

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje tego typu dokumentami. Doszczegółowienie projektu budowlanego oraz opracowanie projektu techniczno – wykonawczego leży po stronie wykonawcy.

Pytanie 2: Prosimy o informację czy kanał prost. stalowy 170x250, który ma być izolowany kauczukiem 10mm - prowadzony w murowanym kanale 170x270 - ma być dodatkowo w płaszczu blaszanym izolowanym, a grubość izolacji to 20mm?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją budowlaną (opis strona 12 - WENTYLACJA – SALE RESTAURACYJNE oraz rysunek IW-4) do nawiewu powietrza w pomieszczeniu sali restauracyjnej w zamku zostanie wykorzystany kanał murowany obecnie wywiewny, biegnący z pomieszczenia ekspozycji do dużej sali restauracyjnej w zamku. Wykorzystanie tego kanału należy potwierdzić na etapie dokumentacji wykonawczej przez kominiarza. Kanał murowany w sali restauracyjnej po wykorzystaniu go jako nawiewny należy powyżej wstawienia elementów nawiewnych zaślepić. Ze względu na ograniczone możliwości prowadzenia instalacji oraz charakter zabytkowy zamku przyjęto izolację na kanałach wentylacyjnych o grubości 20 mm z kauczuku syntetycznego na folii aluminiowej. Kanały wentylacyjne w Sali restauracyjnej głównej należy izolować kauczukiem syntetycznym o grubości 10 mm. Po zaizolowaniu kanały wentylacyjne w sali zamkowej należy obudować/obkleić fornirem ze wzorem odpowiadającym belkom sufitu sali.

Burmistrz

Józef Kaczmarek