



GINA UNIEJÓW

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, tel./fax.: (063) 288-97-40 e-mail:
urząd@uniejow.pl; www: www.uniejow.pl

ZP.271.10.2024 AB

Uniejów, 22.08.2024

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem w ramach zadania pn.: „**Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z wykonaniem ogrodzenia w strefie uzdrowiskowej gm. Uniejów**”

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą” - udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie:

W dokumentacji technicznej budynku Przedszkola Miejskiego w Uniejowie znajduje się informacja, że nadwyżka energii będzie magazynowana w systemie akumulatorowym. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane zastosowanie falownika hybrydowego, a także potwierdzenie, że zamówienie nie dotyczy zakupu oraz montażu magazynu energii.

Odpowiedź:

W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane zastosowanie falownika hybrydowego. Zamówienie nie dotyczy zakupu oraz montażu magazynu energii.

Odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ.

z up. BURMISTRZA

Mirosław Madajski
Zastępca Burmistrza