



GMINA UNIEJÓW

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, tel./fax.: (063) 288-97-40 e-mail:

urząd@uniejow.pl; www: www.uniejow.pl

ZP.271.12.2024 AB

Uniejów, 03. 10.2024

*Dotyczy : postępowania udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „**Poprawa i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-sportowej wraz z otoczeniem w Gminie Uniejów** .” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych*

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą” - udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie i odpowiedź w zakresie Części 5

Pytanie 1. Prosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego trawę belgijskiego producenta o poniższych parametrach i dokumentach. Zaproponowany system nawierzchni (tj. mata+ trawa + wypełnienie EPDM) uzyskał raporty z badań na zgodność z FIFA dla najwyższego poziomu FIFA Quality PRO oraz normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013. Świadczy to o bardzo wysokiej jakości trawy. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że większość producentów stosuje trawy z podkładem lateksowym. Jest to również typowy podkład dla traw produkowanych metodą tuftowania. Podkład ma za zadanie zabezpieczyć włókno przed wypadaniem. Niemniej jednak nie wpływa on na jakość oferowanego produktu. Zaproponowane rozwiązanie posiada zbliżone parametry do wymaganych w postępowaniu, a przede wszystkim ma lepszy dtex, grubość włókna i gęstość trawy. Norma EN 15330-1:2013 i FIFA określają siłę wyrywania pęczka na poziomie 40N, zaś proponowany przez nas parametr jest dużo wyższy niż wytyczne, co świadczy o tym, że nawierzchnia jest wytrzymała. Proponowana trawa syntetyczna jest nawierzchnią trwałą i wytrzymałą, co potwierdzone jest wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. Zwracamy również uwagę, iż projektowane boisko będzie intensywnie użytkowane, dlatego istotne jest, aby nawierzchnia była nawierzchnią wytrzymałą. Wymaganie raportu z testu Lisport na 500.000cykli zapewnia, że oferowana trawa będzie spełniała oczekiwania Zamawiającego. Tylko bardzo wytrzymałe włókna przechodzą testu Lisport. Zwracamy również uwagę, że zaproponowany produkt spełnia wymagania ekologiczne, co potwierdza, że nawierzchnia jest bezpieczna dla użytkowników i środowiska. Maty prefabrykowane standardowo wykonuje się o grubości 10-12mm. Obecnie pod trawy o wysokości 45-17mm stosuje się maty prefabrykowane o grubości 12mm. Taki system nawierzchni tj. mata prefabrykowana, trawa syntetyczna i wypełnienie uzyskał raport z badań i jest zgodny z wymaganiami FIFA. Nadmieniamy także, że proponowana przez nas nawierzchnia posiada wymagane przez Zamawiającego dokumenty, które potwierdzają wysoką jakość nawierzchni jakiej oczekuje Zamawiający.

Proponowane parametry sztucznej trawy:

- wysokość włókna min 45 max 50 mm ,
- typ trawy: monofil prosty wzmocniony rdzeniem stabilizującym
- rodzaj trawy: 100% polietylen, tuftowana, min. dwa kolory w jednym pęczku
- ilość pęczków min. 11 000/m²,
- ilość włókien min 150 000/m²,
- dtex min 15.100,
- grubość każdego włókna min. 400 mikronów,
- wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 150N/100mm,
- wyrywanie pęczka po starzeniu min 63 N,
- przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1500 mm/h,
- podkład: lateksowy,
- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym,
- trawa zostanie zamontowana na macie prefabrykowanej o grubości min. 12mm

Dokumenty posiadane przez trawę potwierdzające jej minimalne parametry:

- Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (tj. mata + trawa + wypełnienie EPDM) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium potwierdzający zgodność parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA Quality i Quality Pro potwierdzający spełnienie parametrów oferowanej trawy syntetycznej;
- Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium dla systemu sztucznej trawy (mata + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013
- karta techniczna oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez jej producenta z określeniem nazwy inwestycji
- atest PZH dla trawy syntetycznej oraz granulatu
- Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu)
- Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie”.
- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję,

Powyższe dowodzi, iż nawierzchnia spełnia oczekiwania Zamawiającego oraz wytyczne określone w normie obowiązującej dla sztucznych traw EN15330-1:2013 i FIFA dla najwyższego poziomu Quality PRO.

Zatem w celu poszerzenia konkurencyjności wnosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o w/w parametrach i dokumentach.

Odpowiedź:

Zamawiający określając przedmiot zamówienia wskazał najbardziej istotne z punktu widzenia Zamawiającego parametry trawy syntetycznej i dla tych parametrów określił wartości minimalne, maksymalne bądź widełki w których przedmiot zamówienia ma się mieścić. Parametry trawy syntetycznej wskazane w pytaniu mieszczą się w granicach

określonych w specyfikacji technicznej. W odpowiedziach udzielonych w dniu 25.09.2024 Zamawiający dopuścił zastosowanie trawy produkowanej metodą tuftowania. Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji technicznej i nie dopuszcza zastosowania traw na podkładzie lateksowym. W załączeniu zmodyfikowana specyfikacja techniczna oraz dokumentacja z uwzględnieniem odpowiedzi udzielonych dniu 25.09.2024 oraz 03.10.2024

Pytanie i odpowiedź w zakresie części 1:

Pytanie: Zamawiający w projekcie architektoniczno-budowlanym sformułował zapis „Producenta nawierzchni pozostawia się do wyboru przez Inwestora”. Jest to dość niezrozumiałe, ponieważ Zamawiający niekonsekwentnie nie podał owego producenta co za tym idzie nie wiadomo jak wycenić nawierzchnię. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to zapis, który utrudnia uczciwą konkurencję. Parametry nawierzchni są podane szczegółowo, a większość producentów jest w stanie dostarczyć taką nawierzchnię. W związku z tym prosimy o usunięcie tego zapisu w celu otwarcia się na konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że celem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych o określonej w SWZ jakości i funkcjonalności, a nie wbudowanie materiałów, urządzeń itp. konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów, lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Zamawiający rezygnuje z zapisu w dokumentacji projektowej: "Producenta nawierzchni pozostawia się do wyboru przez Inwestora". Nawierzchnia sportowa ma spełniać parametry podane w dokumentacji zamówienia.

W załączeniu :

Specyfikacja techniczna (modyfikacja) -dotyczy części 5

Opis przedmiotu zamówienia (modyfikacja) – dotyczy części 5

Józef Kaczmarek
Burmistrz Uniejowa