



GMINA UNIEJÓW

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, tel./fax.: (063) 288-97-40 e-mail:

urząd@uniejow.pl; www: www.uniejow.pl

ZP.271.12.2024 AB

Uniejów, 08. 10.2024

*Dotyczy : postępowania udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „**Poprawa i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-sportowej wraz z otoczeniem w Gminie Uniejów** .” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych*

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą” - udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie i odpowiedź w zakresie Części 5

Pytanie 1. W związku z ogłoszonym przetargiem na zadanie „Poprawa i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-sportowej wraz z otoczeniem w Gminie Uniejów”, zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania podkładu elastycznego w postaci maty prefabrykowanej o grubości minimum 10 mm dla wszystkich oferowanych systemów sztucznych traw. Zamawiający w dokumentacji przetargowej wymaga dla części systemów nawierzchni zastosowania maty prefabrykowanej o grubości 20 mm, a dla innych systemów nawierzchni maty prefabrykowanej o grubości 10 mm. Najczęściej stosowaną matą elastyczną pod trawę jest mata prefabrykowana o grubości 10 mm i wymaganie maty o grubości 20 mm, znacząco zawęża możliwość złożenia oferty. Dywilan Wovengrass jest cenionym producentem sztucznych traw, który od lat dostarcza najwyższej jakości rozwiązania do obiektów sportowych. Nasze produkty spełniają wszelkie wymagania techniczne i normy określone w dokumentacji przetargowej, a proponowany podkład elastyczny dla naszych nawierzchni z maty prefabrykowanej o grubości 10 mm zapewnia doskonałe parametry użytkowe, takie jak amortyzacja, trwałość oraz komfort gry. Prosimy o rozważenie naszej propozycji oraz dopuszczenie możliwości zastosowania podkładu elastycznego w postaci maty prefabrykowanej o grubości minimum 10 mm dla wszystkich oferowanych systemów sztucznych traw.

Odpowiedź:

Zgodnie z udzielonymi w dniu 25.09.2024 roku odpowiedziami, Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanej maty elastycznej shockpad min. 10mm.

Pytanie 2. Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę parametru łączenia klejonego po starzeniu na 140 N/100mm w dopuszczonym wariancie trawy? Jest to parametr badany w warunkach laboratoryjnych i nie ma odzwierciedlenia na boisku. Co więcej przy opisie trawy w pierwszym wariancie Zamawiający nie określa tego parametru, więc jest on mało istotny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający akceptuje parametr wytrzymałości łączenia klejonego po starzeniu wartości 140 N/100mm.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę z mieszanką włókien monofilowych o grubości min. 360 mikronów włóknem z teksturowanymi o ilości pęczków min. 9300/m², ale przy gęstości całkowitej min. 300 000/m²? Proponowana nawierzchnia jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, ponieważ włókna dolne (teksturowane) mają za zadanie utrzymanie granulatu w obrębie boiska oraz dodatkowo poprawiają amortyzację i komfort gry. Dolne włókna pomagają także ograniczyć przemieszczenia się gumowego granulatu poza teren syntetycznej murawy, co pozwoli uniknąć dostania się granulatu do wód gruntowych poza murawą. Wysoka gęstość proponowanej nawierzchni plus dolne włókna pomogą także obniżyć koszty utrzymania boiska oraz ograniczają przypadki zamarzania murawy w okresie zimowym. Prosimy zatem o pozytywne odniesienie się do powyższych pytań. Proponowane zmiany są bardzo niewielkie. Nie spowodują one w żaden sposób obniżenia wymagań Zamawiającego, a zapewnią większą konkurencyjność.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza sztuczną trawę z mieszanką włókien monofilowych o grubości min. 360 mikronów włóknem z teksturowanymi o ilości pęczków min. 9300/m², przy gęstości całkowitej min. 300 000/m².

Józef Kaczmarek
Burmistrz Uniejowa