



GMINA UNIEJÓW

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, tel./fax.: (063) 288-97-40 e-mail:

urząd@uniejow.pl; www: www.uniejow.pl

ZP.271.12.2024 AB

Uniejów, 05. 11.2024

*Dotyczy : postępowania udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „**Poprawa i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-sportowej wraz z otoczeniem w Gminie Uniejów** .” w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych*

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą” - udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie i odpowiedź w zakresie Części 5

Pytanie 1.

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi prosimy o dopuszczenie dla trawy syntetycznej podkładu lateksowego, gdyż rodzaj zastosowanego podkładu nie ma wpływu na jakość nawierzchni. Podkład poliuretanowy i lateksowy są rozwiązaniami równoważnymi. Według wytycznych Fifa oraz Instytutu Techniki Budowlanej właściwości uznawane za kluczowe podczas identyfikacji wykładziny z traw syntetycznych są: wysokość włókna, gęstość włókien, dtex czy grubość włókna. Podkład lateksowy lub poliuretanowy ma tylko za zadanie zabezpieczyć włókna runa przed przemieszczeniem się. Poniżej pismo z akredytowanego przez Fifa laboratorium potwierdzające powyższy wniosek:

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje udzieloną wcześniej w tym zakresie odpowiedź tj: „Zamawiający nie dopuszcza zastosowania podkładu lateksowego sztucznej trawy. Zamawiający ma prawo wybrać taki podkład, który spełnia jego oczekiwania mimo, że organizacja FIFA dopuszcza różne rodzaje podkładów. Poza tym, rodzaj podkładu znacząco wpływa na wytrzymałość nawierzchni i parametry. Trawy na podkładzie PP/PE - 100% poliolefin są wytrzymalsze, lepiej przepuszczalne dla wody, a włókno jest mocniej zamocowane w podkładzie. Zapewnia to dłuższą żywotność produktu. Dodatkowo, trawy na podkładzie PP/PE są przyjazne dla środowiska, gdyż nie ma w nich mogącej wpływać na zdrowie warstwy lateksu (SBR) oraz nadają się do ponownego przetworzenia (recyklingu).

Pytanie 2

Wnosimy o dopuszczenie do postępowania dla dopuszczanej trawy produkowanej metodą tuftowania siły na wrywanie pęczka na poziomie min. 60N. Zwracamy uwagę, iż norma dla sztucznych traw PN-EN 15330-1:2014 i FIFA, określa siłę wyciągania pęczka na poziomie 40N. Zaproponowany przez nas parametr siły wrywania pęczka jest dużo większy niż wymagania normy. Wymagania określone przez FIFĘ i normę EN 15330-1:2013 są wystarczające by zapewnić nawierzchnie na najwyższym poziomie. Obniżenie tego parametru do proponowanego przez nas poziomu nie obniży jakości nawierzchni, a jedynie poszerzy konkurencyjność.

Zatem zgodnie z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu siły wrywania pęczka po starzeniu na poziomie min. 60N.

Odpowiedź :

Wymagania zgodne z normą PN-EN 15330-1:2014 są jedynie parametrami minimalnymi, które stanowią punkt wyjścia dla faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający ma obowiązek racjonalnego wydatkowania środków publicznych, ma bowiem prawo opisać przedmiot zamówienia uwzględniając swoje wymagania, a przy tym zapewniając sobie uzyskanie oczekiwanego efektu, gwarantującego zaspokojenie określonych potrzeb, nawet jeżeli przez to nie zostaną dopuszczeni do postępowania wszyscy wykonawcy działający na danym rynku. Nie można oczekiwać, aby zamawiający kosztem swoich uzasadnionych potrzeb prowadził postępowanie, tak aby zadowolić jak najszersze grono podmiotów. Postępowanie o udzielenie zamówienia ma przede wszystkim zapewnić osiągnięcie celu postępowania, jakim jest zaspokojenie potrzeb zamawiającego. Spełnienie wymagań nawierzchni wymaganych przez zamawiającego daje gwarancję, że nawierzchnia zamontowana przez Wykonawcę będzie wyższej jakości.

Pytanie 3

W powyższym postępowaniu Zamawiający przewiduje boisko z trawy syntetycznej na podkładzie amortyzującym. Producenci najczęściej stosują pod nawierzchnie ze sztucznej trawy o wysokości 45mm podkłady prefabrykowane o grubości 10, 12 lub 15mm. Zastosowanie podkładu prefabrykowanego zapewnia odpowiednie warunki i komfort gry. Grubszy podkład prefabrykowany zapewnia lepsze właściwości amortyzujące, co jest szczególnie istotne w przypadku użytkowania sportowego. Najbardziej optymalną grubością dla podkładu amortyzującego jest 12mm.

Wnosimy zatem o dopuszczenie do przetargu zastosowania podkładu amortyzującego o grubości min. 12mm.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuścił zastosowanie mat elastycznych shockpad prefabrykowanych 10mm określając jako minimalną grubość, w związku z tym dopuszcza zastosowanie mat elastycznych shockpad prefabrykowanych o grubości 12mm.

Pytanie 4

Prosimy o określenie parametru przepuszczalności wody dla trawy na poziomie min. 2000mm/h z uwagi na to, iż FIFA w swoich wymaganiach w FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA QUALITY lub FIFA QUALITY PRO wymaga wartości dla tego parametru na poziomie 180mm/h. Norma obowiązująca dla sztucznej trawy EN 15330-1 także w swoich najnowszych wytycznych określa przepuszczalność wody przez trawę syntetyczną na poziomie min. 180mm/h. Intensywność deszczu klasyfikuje się jako: „lekki opad”, gdy spada nie więcej niż 0,25 cm wody na godzinę, „umiarkowany opad” – pomiędzy 0,25 a 0,75 cm wody na godzinę, „silny opad” – powyżej 0,75 cm wody na godzinę. Największe opady zaobserwowane w Polsce były 30.06.1973 roku i wynosiły 300mm/dobę, tj. 12,5mm/godzinę).

Prosimy o dopuszczenie do przetargu parametru przepuszczalności wody dla trawy na poziomie min. 2000mm/h, co jest wynikiem dużo wyższym niż największe opady w Polsce i wytyczne normy.

Odpowiedź :

Zamawiający w odpowiedziach z dnia 25.09.2014 r. obniżył wymaganą przepuszczalność wody dla systemu do min. 1500 mm/h

Józef Kaczmarek

Burmistrz Uniejowa