



GMINA UNIEJÓW

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, tel./fax.: (063) 288-97-40 e-mail: urząd@uniejow.pl; www: www.uniejow.pl

ZP.271.13.2025 AB

Uniejów, 28.10.2025

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” - udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie: 1:

Mam pytanie dotyczące systemu o wydajności 2000m³ . Jesteśmy na rynku od wielu lat i nie spotkaliśmy się z takim rozwiązaniem , które miało by napęd na 230v. Największym znanym nam systemem jest system o wydajności 1800m³ jednak posiada on zasilanie 400v i wymaga zapasowego źródła energii w postaci generatora prądu. Czy jest możliwość zaoferowania systemu o wydajności 1800m³ lub 2 systemów o wydajności po 1200m³ każdy ? Czy Jest możliwość inspekcji obiektów w celu oszacowania kosztów i możliwości instalacji systemów filtrowentylacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował treść SWZ Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punkt 2.3.Część 3 Wyposażenie miejsc doraźnego schronienia w urządzenia filtrowentylacyjne, w zakresie wymaganych parametrów dla systemu filtrowentylacyjnego na następujące:

- Wydajność przepływu: 1 szt. – min. 1800 m³, 2 szt. – min. 200 m³
- Zasilanie: 230 V/ 400 V

Zakres prac: Dostawa centrali wentylacyjnej o wydajności: 1 szt. - min. 1800 m³/h oraz 2szt. – min. 200 m³

Zamawiający informuje iż istnieje możliwość inspekcji obiektów w dniu 29.10.2025 w godzinach 8:00- 14:00 lub 03.11.2025 w godzinach 8:00-15:00. Szczegółowe ustalenia w zakresie dnia i godziny oględzin obiektów, pod numerem 63 288 97 64

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ.