

**GMINA UNIEJÓW**

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, tel./fax.: (063) 288-97-40
e-mail: urząd@uniejow.pl; www: www.uniejow.pl

ZP.271.4.2026 EL**Uniejów, dnia 27.03.2026 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy w ramach zadania pn.: „**Cyberbezpieczny Samorząd**” w zakresie 2 części zamówienia (UPS do serwerowni, Access pointy, UPSy dla stanowisk roboczych).

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” - udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie1:

UPS do serwerowni opisany w aktualnym OPZ nie istnieje - nie ma więc możliwości złożenia oferty zgodnej z SWZ. W związku z powyższym prosimy o akceptację co najmniej jednej z poniższych zmian w OPZ (co pozwoli na złożenie oferty):

q) moc pozorna min 2000VA, moc rzeczywista min 2000W

b) ilość wydzielanego ciepła dla nominalnych warunków pracy: < 780 BTU / h.

Odpowiedź: Zamawiający w dniu 27.03.2026 r. opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmianę treści SWZ oraz modyfikację załącznika nr 5.5 do SWZ.

Pytanie 2:

Dotyczy: UPS – stanowiska robocze szanowni Państwo,

Prosimy o modyfikację OPZ jak niżej, w celu powiększenia liczby produktów, które spełniają wymagania OPZ – powiększy to konkurencyjność postępowania, co leży w interesie Zamawiającego.

Poza tym, UPS opisany w aktualnym OPZ będzie dostępny dopiero w czerwcu br.

1) jest

8.	Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]	45 ÷ 55 ± 1
9.	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	+/- 10 %

Po zmianie

8.	Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]	50 Hz, 60 Hz automatyczne dostrajanie
9.	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak

nie wszyscy producenci podają zakres częstotliwości, ale w każdym przypadku UPS dostraja się do się do częstotliwości wejściowej
zwykle producenci nie podają zakresu AVR

2(
Jest

12.	Akumulatory wewnętrzne	12 V / 7 Ah VRLA
-----	------------------------	------------------

Po zmianie

12.	Akumulatory wewnętrzne	min 12 V / 7 Ah VRLA
-----	------------------------	----------------------

W ten sposób dopuszczone będą UPS z bateriami 12V/9 Ah

3)

11.	Filtracja napięcia wyjściowego	RC
----------------	---	----

Wymaganie do usunięcia – OPZ dopuszcza schodkową aproksymację sinusoidy (filtry RC są typowe dla filtr RC jest typowy dla: UPS-ów online, falowników z czystą sinusoidą.

4)

16.	Masa urządzenia [kg]	Max 9 max 10,4 kg
-----	----------------------	------------------------------

5)
jest

17.	Zabezpieczenie wejściowe	Przeciwzwarceniowe – Bezpiecznik automatyczny 8 A / 250 V AC;
-----	--------------------------	---

Po zmianie

17.	Zabezpieczenie wejściowe	Przeciwzwarceniowe – Bezpiecznik automatyczny 8 A / 250 V AC;
-----	--------------------------	---

B rzadko podawane są parametry automatycznego bezpiecznika 9 jest on po prostu odpowiednio doobraną do parametrów UPS)

Odpowiedź: Zamawiający w dniu 27.03.2026 r. opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmianę treści SWZ oraz modyfikację załącznika nr 5.7 do SWZ.

Odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ.

**Burmistrz
Józef Kaczmarek**