

**GMINA UNIEJÓW**

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, tel./fax.: (063) 288-97-40

e-mail: urząd@uniejow.pl; www: www.uniejow.pl**ZP.271.4.2026 EL****Uniejów, dnia 02.04.2026 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy w ramach zadania pn.: „**Cyberbezpieczny Samorząd**” w zakresie 2 części zamówienia (UPS do serwerowni, Access pointy, UPSy dla stanowisk roboczych).

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” - udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie1:

Prosimy o zaakceptowanie UPS z bateriami 12V/7Ah przy zachowaniu bez zmiany pozostałych wymagań OPZ. np. przyjmując poniższy zapis: "Akumulatory wewnętrzne: minimum 12 V / 7Ah VRLA" Część producentów stosuje w tego typu UPS baterie 12V/7Ah a nie 12V/9Ah. Aktualny OPZ, bez potrzeby, ogranicza konkurencyjność postępowania. Dla użytkownika istotne są parametry sprzętu, w przypadku UPS - przede wszystkim czasu podtrzymania, a nie pojemność zastosowanych baterii.

Odpowiedź: Zamawiający przeanalizował wymagane parametry urządzenia i w dniu 02.04.2026 r. opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmianę treści SWZ oraz modyfikację załącznika nr 5.7 do SWZ.

Odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ.

Burmistrz
Józef Kaczmarek